



Přístrojové vybavení :

QM1.x	Vypínač	BM900013	In=40A	1 ks
FA1.x	Jistič	BM018350	In=50A	4 ks
FA2.x	Jistič	BM018325	In=25A	4 ks
FA3.x	Jistič	BM018110	In=10A	4 ks
FIA1.x	Proudový chránič + jistič	BQ618510	In=10A/Idn=30mA	3 ks
FIA2.x	Proudový chránič + jistič	BQ618516	In=16A/Idn=30mA	14 ks
	Přepěťová ochrana B+C	SALTEK MAXI V/4		1 ks

Instalační rozvaděč SCHRACK modul 2000 typ 3U33
Provedení "Z"
Krytí IP40/IP20
Rozměr šx*vx hl. 805*1605*250mm
objč. IL172333UK
Sada protipožární EW
objč. CSEW2D2Z

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT ELEKTRO Zdeněk Vácha Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel.: +420 412 513282
D1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	
KRAJ : Ústecký		STAVEBNÍ ÚŘAD : Jílové u Děčína		
STAVEBNÍK : Městská úřad Jílové, Mírové náměstí 280, Jílové u Děčína				
MÍSTO STAVBY : k.ú. Jílové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3 Jílové, ul. Teplická 180 – Areál bývalého skladu CO				STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
STAVBA : PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I				FORMÁT: 5 • A4 DATUM: 04.2016 MĚŘÍTKO: – ZAK. ČÍSLO: 13 / 2016
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVADĚČ 1.NP RH				ČÍSLO KOPIE: Č. VÝKRESU: D1.4-04