

BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ ČR:
zákona 309/2006 Sb., N.V. 591/2006 Sb. a N.V. 362/2005 Sb. dle platného znění.

±0,000 = +4,020 - VZTAŽENO K PODESTĚ SCHODIŠTĚ 2.NP

VÝPIS PŘEKLADŮ:

- PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY:

PŘEKLADY 1.NP:
P3 - Ytong NEP 10; 100x249x1250 .....3ks
P4 - Ytong NEP 12,5; 125x249x1250 .....18ks
P5 - Ytong PSF IV/1750; 150x124x2550 .....1ks

PŘEKLADY 2.NP:
P1 - Ytong NOP II/23; 200x249x1300 .....2ks
P2 - Ytong NEP 15; 150x249x1250 .....2ks
P3 - Ytong NEP 10; 100x249x1250 .....2ks

- OCELOVÉ PŘEKLADY:

PŘEKLADY 1.NP:
2xL50x50/6; dl. 1,00m 1ks
4xIPN 80; dl. 0,80m 2ks
4xIPN 140; dl. 1,00m 2ks
3xIPN 140; dl. 1,15m 1ks
2xIPN 140; dl. 1,30m 1ks
2xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
4xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
3xIPN 140; dl. 1,70m 1ks
3xIPN 140; dl. 1,85m 1ks
4xIPN 140; dl. 2,30m 1ks
3xIPN 140; dl. 2,40m 1ks
4xIPN 140; dl. 2,40m 2ks
4xIPN 160; dl. 2,60m 1ks
REZERVA - podchycení stropu/nosníku místnost 1.28

PŘEKLADY 2.NP:
4xIPN 140; dl. 1,00m 1ks
4xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
4xIPN 140; dl. 1,50m 1ks
2xUPN 140; dl. 3,30m 1ks

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- zdivo a dozdívky z CPP (bude použit vybouraný materiál)
- stávající nosné a nenosné konstrukce
- zdivo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.150mm (150x249x599mm)
- zdivo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.125mm (100x249x599mm)
- zdivo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.100mm (100x249x599mm)
- SDK příčka tl.125mm s aku. izolací tl. 70mm např.: KNAUF W112 (CW 75, 2xSDK oboustranně)
- SDK příčka tl.125mm s aku. izolací tl. 50mm např.: KNAUF W112 (CW50,2xSDK oboustranně)
- zdivo a dozdívky z CPP ! provádění současně s bouracími pracemi !
- bourané konstrukce, cihelné zdivo z CPP a dutinových cihel
- tepelná izolace dle účelu - viz. legenda skladeb EPS, XPS, skelná vata, minerální vata
- prostý beton (betonová mazanina)
- hydroizolace dle účelu - viz. legenda skladeb modifikovaný asfaltová pás

LEGENDA SYMBOLŮ A ZNAČEK:

- vnitřní dveře - typ dle specifikace
- K.2.1 klempířské prvky - typ dle specifikace
- O.2.1 vnější výplně otvorů - typ dle specifikace
- EW 150P1 značka pro vybranné konstrukce s požární odolností (dveře, podhled, apod.) nebo zařízení a vybavení dle PBŘS
- 4xIPN 140,dl. značka pro nově osazované překlady v nosných konstrukcích (osazení překladů v rámci bouracích a zajišťovacích prací)

POZNÁMKA:

- Instalační přizdívky v umývárnách a WC budou provedeny dle typů použitých zařizovacích předmětů
- prostupy ZTI a VZT v požárně dělících konstrukcích budou utěsněny předepsaným způsobem
- omítku v místě uložení válcovaných profilů (ocelové překlady) opatřit výztužnou síťkou (zamezení vzniku trhlin v omítce)
- minimální uložení ocelových překladů na nosné konstrukci = 200mm
- v místě bourání zazděných otvorů (původních) musí být před zahájením bouracích prací zrevidován stav stávajících překladů (v případě jejich nevyhovujícího stavu musí být nahrazeny)
- prefabrikované překlady YTONG lze zkrátit na potřebnou délku s dodržením min. předepsaného uložení překladu (dle technologického listu výrobce)
- ostění, nadpraží a parapety nových oken budou zednicky zapraveny (doplentovány) nadpraží nových oken na pozici původních špaletových oken bude opatřeno SDK kastlíkem (zarovnání ozubu špalety)

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ÚROVNĚ ±0,000 JE VZTAŽENO KE STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCI MÍSTNOSTI č.101

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NADPRAŽÍ NOVĚ BOURANÝCH OTVORŮ BUDE SJEDNOCENA S VÝŠKOVOU ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ V 1.NP; 2.NP - BUDE UPŘESNĚNO PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ!

- PŘI ZJIČTĚNÍ ANOMÁLIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY, KTERÁ NENÍ ŘEŠENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO PŘIZVÁNÍ NA STAVBU A KONZULTACI ŘEŠENÍ! (např. konstrukční opatření ve stropu nad m.č. 128)

ÚČEL PD: REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I
PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ - ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY

ZHOTOVITEL: Stavební společnost JK spol. s r.o.
Úvoz 252, Jílové, Martinárves, 405 02
IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565
ID datové schránky: ndbvkxf
web: www.spol-jk.cz

STAVEBNÍK :
Město Jílové
Mírové náměstí 280
Jílové
407 01

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kulhánek	ČÍSLO AUTORIZACE:	ČKAIT 0400849
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kulhánek, Ing. Jakub Terši, Soňa Dlouhá		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Jílové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3 Jílové, ul. Teplická 180 - Areál bývalého skladu CO		
ČÁST PD:	D.1.1.b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.b - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 11/2015	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP 1:100 SCHÉMA STÁVAJÍCÍHO STAVU A BOURACÍCH PRACÍ	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 - 02	