



Bytové rozvodnice série TOPO
3 řady / 54 modulu
Krytí IP40 / IP20
Rozměr š*v*h 392*522*10mm
Přívod a vývody norem

Přístrojové vybavení :

QM1 x 1 ks
FIA1 x 4 ks
FIA1.1 x 1 ks
FIA2 x 14 ks
Přepětová ochrana B+C
SALTEK MAXIV/4

In=40A
In=10A /Idn=30mA
In=16A /Idn=30mA

1 ks
4 ks
1 ks
14 ks
1 ks

ČÁST PROJEKTU		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
D1.4		VÁCHA ZDENĚK		VÁCHA ZDENĚK		VÁCHA ZDENĚK	
KRAJ : Ústecký		STAVEBNÍ ÚŘAD : Jilové u Děčína					
STAVEBNÍK : Městská úřad Jilové, Mírové náměstí 280, Jilové u Děčína		MÍSTO STAVBY : k.ú. Jilové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3		Jilové, ul. Teplická 180 – Areál bývalého skladu ČO			
STAVBA : PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY		REKONSTRUKCE ČÁSTI BYVALÉHO SKLADU		CO VE MĚSTĚ JILOVÉ - ETAPA I			
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVADĚČ 2.NP RS.2.2					
ČÍSLO KOPIE		Č. VYKRESU					
D1.4-07							