



Instalaci rozvaděč M2000  
ref.č. IL172521AK  
7 řad / 33 modulů / 231TE  
krytí IP40 / IP20  
Rozměr š\*v\*h 810\*1055\*250mm  
Přívod a vývody horem

**Poznámka :**  
Rozvaděč doplnit protipožární úpravou EI30 M2000  
ref.č. CSEI3U21

Přístrojové vybavení :			
QM1.x	Vypínač	BM900016	1 ks
FA1.x	Jistič	BM018110	1 ks
FIA1.x	Proudový chránič + jistič	BO618510	1 ks
FIA2.x	Proudový chránič + jistič	BO618516	1 ks
	Přepětová ochrana B+C	SALTEK MAXIV/4	1 ks

Poznámka :  
Volné pozice ponechány jako rezerva pro nevyužitou část 2.NP

ČÁST PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA	
D1.4		VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	PROJEKT. ELEKTRO	
KRAJ : Ústecký		STAVEBNÍ ÚŘAD : Jílové u Děčína			Dráždovská 23, 405 02, Děčín 16	
STAVEBNÍK : Městská úřad Jílové, Mírové náměstí 280, Jílové u Děčína					tel: +420 412 513282	
MÍSTO STAVBY : k.ú. Jílové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3					STUPEŇ PROJEKTU	
Jílové, ul. Teplická 180 – Areál bývalého skladu CO					DOKUMENTACE	
STAVBA : PD KĚ STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY					PRO STAVEBNÍ	
REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU					ŘÍZENÍ	
CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I					FORMÁT	
D1.4.- TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB					2 * A4	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVADĚČ 2.NP RS2.1					DATUM	
					04.2016	
					MĚŘITKO	
					-	
					ZAK. ČÍSLO	
					13 / 2016	
					ČÍSLO KOPIE	
					Č. VÝKRESU	
					D1.4-06	