VÝPIS PŘEKLADŮ:

- PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY:

PŘEKLADY 1.NP:
- P3 - Ytong NEP 10; 100x249x1250 .....3ks
- P4 - Ytong NEP 12,5; 125x249x1250 .....18ks
- P5 - Ytong PSF IV/1750; 150x124x2550 .....1ks

PŘEKLADY 2.NP:
- P1 - Ytong NOP II/23; 200x249x1300 .....2ks
- P2 - Ytong NEP 15; 150x249x1250 .....2ks
- P3 - Ytong NEP 10; 100x249x1250 .....2ks

- OCELOVÉ PŘEKLADY:

PŘEKLADY 1.NP:
- 2xL50x50/6; dl. 1,00m 1ks
- 4xIPN 80; dl. 0,60m 2ks
- 4xIPN 140; dl. 1,00m 2ks
- 3xIPN 140; dl. 1,15m 1ks
- 2xIPN 140; dl. 1,30m 1ks
- 2xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
- 3xIPN 140; dl. 1,70m 1ks
- 3xIPN 140; dl. 1,85m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 2,30m 1ks
- 3xIPN 140; dl. 2,40m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 2,40m 2ks
- 4xIPN 160; dl. 2,60m 1ks
- REZERVA - podchycení stropu/nosníku místnost č.128

PŘEKLADY 2.NP:
- 4xIPN 140; dl. 1,00m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 1,50m 1ks
- 2xUPN 140; dl. 3,30m 1ks



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA - POVRCH	m²	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH
201	chodba + schodiště	keramická dlažba, oprava stupňů keramický sokl	17,35	vápenná omítka - stávající, oprava* 50% + štuk. omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
201a	**komora**	PVC linoleum, podlahová lišta	3,60	vápenná omítka - stávající, oprava* 50% + štuk. omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
202	předsíň WC	keramická dlažba, keramický sokl	3,39	štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
203	úklidová místnost	keramická dlažba, keramický sokl	1,52	keramický obklad v.=2000mm, štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
204a	umývárna	keramická dlažba	4,21	keramický obklad v.=2000mm, štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
204b	WC	keramická dlažba	1,95	keramický obklad v.=2000mm, štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
205a	služebna MP - veřejnost	PVC linoleum, podlahová lišta	19,41	vápenná omítka - stávající, oprava* 50% + štuk. omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
205b	služebna MP	PVC linoleum, podlahová lišta	26,72	vápenná omítka - stávající, oprava* 50% + štuk. omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
206	služebna SP	PVC linoleum, podlahová lišta	29,20	vápenná omítka - stávající, oprava* 50% + štuk. omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
207	šatna	PVC linoleum, podlahová lišta	8,95	vápenná omítka - stávající, oprava* 50% + štuk. omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
208	umývárna	keramická dlažba	2,61	keramický obklad v.=2000mm, štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
209	wc	keramická dlažba	1,80	keramický obklad v.=2000mm, štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
210	chodba	PVC linoleum, podlahová lišta	8,77	štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
210a	sklad zbraní	PVC linoleum, podlahová lišta	1,89	štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
210b	**denní místnost - kuchyň**	PVC linoleum, podlahová lišta	7,31	keramický obklad - lokálně, štuková omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka
211	**kancelář - velitel MP**	PVC linoleum, podlahová lišta	16,30	vápenná omítka - stávající, oprava* 50% + štuk. omítka	vápenná omítka - stávající, vyspravka + štuk. omítka

* oprava povrchů vztažena k ploše stávajících vápenných omítek

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- zdivo a dozdívky z CPP (bude použit vybouraný materiál)
- stávající nosné a nenosné konstrukce
- zdivo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.150mm (150x249x599mm)
- zdivo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.125mm (100x249x599mm)
- zdivo z přesných porobetonových příčkovek YTONG P2-500 tl.100mm (100x249x599mm)
- SDK příčka tl.125mm s aku. izolací tl. 70mm např.: KNAUF W112 (CW 75, 2xSDK oboustranně)
- SDK příčka tl.125mm s aku. izolací tl. 50mm např.: KNAUF W112 (CW50,2xSDK oboustranně)
- zdivo a dozdívky z CPP ! provádění současně s bouracími pracemi !
- bourané konstrukce, cihelné zdivo z CPP a dutinových cihel
- tepelná izolace dle účelu - viz. legenda skladeb EPS, XPS, skelná vata, minerální vata
- prostý beton (betonová mazanina)
- hydroizolace dle účelu - viz. legenda skladeb modifikovaný asfaltová pás

LEGENDA SYMBOLŮ A ZNAČEK:

- vnitřní dveře - typ dle specifikace
- (K.2.1) klempířské prvky - typ dle specifikace
- (O.2.1) vnější výplně otvorů - typ dle specifikace
- EW 150P1 značka pro vybranné konstrukce s požární odolností (dveře, podhled, apod.) nebo zařízení a vybavení dle PBŘS
- 4xIPN 140,dl. značka pro nově osazované překlady v nosných konstrukcích (osazení překladů v rámci bouracích a zajišťovacích prací)

POZNÁMKA:

- instalační přizdívky v umývárnách a WC budou provedeny dle typů použitých zařizovacích předmětů
- prostupy ZTI a VZT v požárně dělících konstrukcích budou utěsněny předepsaným způsobem
- omítku v místě uložení válcovaných profilů (ocelové překlady) opatřit výztužnou síťkou (zamezení vzniku trhlin v omítce)
- minimální uložení ocelových překladů na nosné konstrukci = 200mm
- v místě bourání zazděných otvorů (původních) musí být před zahájením bouracích prací zrevidován stav stávajících překladů (v případě jejich nevyhovujícího stavu musí být nahrazeny)
- prefabrikované překlady YTONG lze zkrátit na potřebnou délku s dodržením min. předepsaného uložení překladu (dle technologického listu výrobce)
- ostění, nadpraží a parapety nových oken budou zednicky zapraveny (doplentovány) nadpraží nových oken na pozici původních špaletových oken bude opatřeno SDK kastlíkem (zarovnání ozubu špalety)

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ÚROVNĚ ±0,000 JE VZTAŽENO KE STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCI MÍSTNOSTI č.101

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NADPRAŽÍ NOVĚ BOURANÝCH OTVORŮ BUDE SJEDNOCENA S VÝŠKOVOU ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ V 1.NP; 2.NP - BUDE UPŘESNĚNO PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ!

- PŘI ZJIŠTĚNÍ ANOMÁLIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY, KTERÁ NENÍ ŘEŠENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO PŘIZVÁNÍ NA STAVBU A KONZULTACI ŘEŠENÍ! (např. konstrukční opatření ve stropu nad m.č. 128)

±0,000 = +4,020 - VZTAŽENO K PODESTĚ SCHODIŠTĚ 2.NP

ÚČEL PD:	REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ - ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY		
ZHOTOVITEL:	Stavební společnost JK spol. s r.o. Úvoz 252, Jílové, Martinkves, 405 02 IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565 ID datové schránky: nd9v8df web: www.spol-jk.cz	STAVEBNÍK:	Město Jílové Milrově náměstí 280 Jílové 407 01
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kulhánek	ČÍSLO AUTORIZACE:	ČKAIT 0400849
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kulhánek, Ing. Jakub Teršl, Soňa Dlouhá		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Jílové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3 Jílové, ul. Teplická 180 - Areál bývalého skladu CO		
ČÁST PD:	D.1.1.b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.b - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 11/2015	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP NOVÝ STAV	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 - 07